

LAPORTE RECUPERATION
 ZA de la Petite Borde
 19200 USSEL

Projet de modification d'un centre de tri et traitement de déchets métalliques
 ZAC de l'Empereur
 19200 SAINT ANGEL

Plan de localisation des zones à risques / dangers

Plan réalisé par :
ASSYST ENVIRONNEMENT
 7 avenue Désirée
 92250 LA GARENNE COLOMBES
 Tél : 01 41 19 94 93 / Fax : 01 41 19 94 81
 assyst@assystenvironnement.fr

Date : 16 octobre 2023
 modification : 1
 Echelle : 1/800 (format A3)
 Source du fond de plan : Plan de division du cabinet de géomètres experts MESURES en date du 28/10/2022 et plan de masse du PC par le cabinet d'architecture S. CLAVEYROLAT

LEGENDE

- Limite d'emprise du site
- - - Limite des parcelles cadastrales
- Bâtiment en projet
- Dalle en béton
- Aire extérieure d'entreposage au sol

Rubriques ICPE

ICPE nouvelles : 2718 A pour 43 t et 2712 E pour 1550m³
 ICPE déclarées à modifier : 2701 de 931 (D) à 1551 (A), 2713 de 990 (E) à 1200 (E), 2714 de 900 (D) à 1500 (E)
 ICPE déclarées non modifiées : n°2710 1 DC : 6.5 t, 2710 2 DC : 290m³, 2711 D : 300m³, 2716 D : 300 m³

Réseaux Enterrés (tracés présumés)

- Réseau électrique BT
- Réseau Telecom
- Réseau d'Eaux usées sanitaires
- Réseau d'Eau Potable
- Réseau d'Eaux Pluviales Toitures
- Réseau d'Eaux Pluviales Plateforme et Voiries

Divers

- Espace vert

Zone à RISQUES

- Zone à risque d'incendie : entreposage VHU non dépollués, bâtiment DIB, déchets à broyer, bennes déchets pressés
- Zone à risque faible d'incendie : bâtiment métaux, bâtiment dépollution
- Zone à risque de sévèrisme de produits liquides polluants : VHU non dépollués, atelier dépollution, stockages liquides usagés, batteries, stockage huiles, bassin de rétention EP
- BE3 : Zone à risque faible d'explosion - Atelier de dépollution (vapeur d'essence) et broyeur (réservoir sous pression)

